


СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП18.20689

Срок действия с 17.06.2022 по 16.06.2025

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП18, Общество с ограниченной ответственностью «ВНИИЦИ», 107076, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Преображенское, ул. Потешная, д. 6, этаж/помещ. 2/II, ком./офис 9/1, ИНН: 9718166591, ОГРН: 1207700477665, email: vniici@yandex.ru

**ПРОДУКЦИЯ** Заградители высокочастотные серии ВЗ, выпускаемые по KUR.1407.00UAB.0.SS.EC0001(ТУ 3414-005-46569277-2000).  
Серийный выпуск.

код ОК

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**код ТН ВЭД  
8543708000

1. категория размещения II по НП-031-01 «Нормы проектирования сейсмостойкости атомных станций». Категория сейсмостойкости — II.
2. ГОСТ 30546.1-98, ГОСТ 30546.2-98, ГОСТ 30546.3-98 (исполнение сейсмостойкости 9 баллов по шкале MSK-64).
3. ГОСТ 17516.1-90 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам».
4. ГОСТ 30630.1.2-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий.» 5. ГОСТ 30631 «Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам при эксплуатации.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Ро/сэнергосервис»

Адрес: Россия, 344093, г. Ростов-на-Дону ул. Туполева 16 р, ИНН: 6164067510, ОГРН: 1026103276132, телефон: +7(863) 300-37-20, электронная почта: info@rosenergoserwis.ru

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** Общество с ограниченной ответственностью «Ро/сэнергосервис»

Адрес: Россия, 344093, г. Ростов-на-Дону ул. Туполева 16 р, ИНН: 6164067510, ОГРН: 1026103276132, телефон: +7(863) 300-37-20, электронная почта: info@rosenergoserwis.ru

**НА ОСНОВАНИИ** Протокол испытаний №18458-ВНИ/22, №18459-ВНИ/22 от 16.06.2022. Испытательная лаборатория ООО «ВНИИЦИ» аттестат аккредитации №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ30 от 2021-03-29

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Схема сертификации: 1с (ГОСТ Р 53603-2009. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).

Проверка  
подлинности  
сертификата  
соответствия

Руководитель органа

подпись

И.М. Тимохина

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Д.И. Султанов

инициалы, фамилия



Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля